

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ №1  
от “ 07 ” августа 207 \_\_\_\_ г.

### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя  
общеобразовательная школа №34,  
МБОУ г. Иркутска СОШ №34,  
Россия, Иркутская область, 664020 г. Иркутск, ул. Макаренко, 4

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Площадь недостаточна	О, К, С	установить невозможно	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не приспособлена, поручней нет отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша,	О, К, С	установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	установить невозможно
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	установить невозможно, только при реконструкции здания,	
3.5	Дверь	есть				-	-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не приспособлены для инвалидов всех категорий	К		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не приспособлены для инвалидов всех категорий		установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ДЧ-И (К, О, С, Г)	4,5	-	т	

**II. Заключение по зоне:**

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: